

一般廃棄物処理施設の維持管理に関する情報

(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3第6項に関する資料)

施設の種類：焼却施設

イ. 処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

	1号炉焼却量 (t)	2号炉焼却量 (t)	焼却量合計 (t)
令和7年 4月	2072.53	2004.23	4076.76
5月	2357.96	736.60	3094.56
6月			
7月			
8月			
9月			
10月			
11月			
12月			
令和8年 1月			
2月			
3月			

整備等による非稼働期間

1号炉

2号炉 4月30日～5月21日

ロ. (1) 燃焼室中の燃焼ガスの温度

測定を行った場所：燃焼室出口

		1号炉			2号炉		
		1h平均最小値	(℃)	1h平均最大値	1h平均最小値	(℃)	1h平均最大値
令和7年 4月		962	～	1036	964	～	1057
5月		960	～	1051	961	～	1024
6月							
7月							
8月							
9月							
10月							
11月							
12月							
令和8年 1月							
2月							
3月							

(2) 集じん器に流入する燃焼ガスの温度

測定を行った場所：減温塔出口

		1号炉			2号炉		
		1h平均最小値	(°C)	1h平均最大値	1h平均最小値	(°C)	1h平均最大値
令和7年	4月	159	～	161	159	～	162
	5月	159	～	161	159	～	161
	6月						
	7月						
	8月						
	9月						
	10月						
	11月						
	12月						
令和8年	1月						
	2月						
	3月						

(3) 煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度（1時間平均値）

測定を行った場所：煙突

		1号炉			2号炉		
		1h平均最小値	(ppm)	1h平均最大値	1h平均最小値	(ppm)	1h平均最大値
令和7年	4月	1.2	～	34.1	1.3	～	22.1
	5月	1.4	～	27.4	2.2	～	35.4
	6月						
	7月						
	8月						
	9月						
	10月						
	11月						
	12月						
令和8年	1月						
	2月						
	3月						

(4) 煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度(4時間平均値)

測定を行った場所: 煙突

		1号炉			2号炉		
		4h平均最小値	(ppm)	4h平均最大値	4h平均最小値	(ppm)	4h平均最大値
令和7年	4月	2.0	～	13.1	2.6	～	11.5
	5月	2.4	～	11.9	3.4	～	18.2
	6月						
	7月						
	8月						
	9月						
	10月						
	11月						
	12月						
	令和8年 1月						
	2月						
	3月						

ハ. 冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った年月日

項目	1号炉	2号炉
冷却設備	稼働中は常時実施	稼働中は常時実施
排ガス処理設備	稼働中は常時実施	稼働中は常時実施

(参考) 施設の種類: リサイクル施設

ニ. 処分した粗大ごみ・不燃ごみの各月ごとの数量

		処理量 (t)
令和7年	4月	249.81
	5月	265.43
	6月	
	7月	
	8月	
	9月	
	10月	
	11月	
	12月	
	令和8年 1月	
	2月	
	3月	

（参考）施設の種類：プラスチック圧縮梱包施設
ホ. 処分したプラスチックごみの各月ごとの数量

		処理量 (t)
令和7年	4 月	126.09
	5 月	103.00
	6 月	
	7 月	
	8 月	
	9 月	
	1 0 月	
	1 1 月	
	1 2 月	
令和8年	1 月	
	2 月	
	3 月	

二. (1) 煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類濃度

採取した位置	採取した年月日	分析結果が 得られた年月日	測定の結果 (ng-TEQ/Nm ³)	法令基準 (ng-TEQ/Nm ³)
1号炉排ガス	令和7年4月4日	令和7年4月30日	0.0010	1.0
2号炉排ガス	令和7年4月4日	令和7年4月30日	0.0022	

※排ガス中に含まれるダイオキシン類の環境基準値は、ダイオキシン類対策特別
措置法施行規則による

[施設の燃焼能力 2 t/h 以上 4 t/h 未満]

(2) 煙突から排出される排ガス中に含まれるばい煙濃度

測定を行った位置	採取した年月日	結果の得られた 年月日	測定の結果				
			ばいじん濃度 (g/Nm ³)	窒素酸化物濃度 (ppm)	塩化水素濃度 (ppm)	硫黄酸化物濃度 (ppm)	水銀 (μg/Nm ³)
法令基準			0.08	250	430	※①2800	50
1号炉排ガス	令和7年4月4日	令和7年4月21日	<0.001	37	13	9	0.049
2号炉排ガス	令和7年4月4日	令和6年4月21日	<0.001	36	18	5	0.010

- ・ばいじん濃度、窒素酸化物、塩化水素、水銀についての結果は酸素濃度12%換算値
- ・ばいじん濃度、窒素酸化物、塩化水素、硫黄酸化物濃度については6回/年測定。
- ・水銀濃度については2回/年測定。

※①法規制値 K値：17.5から試算された指定濃度である。

(参考) 放流水の水質に関する報告

採水 場所	採取した 年月日	結果の 得られた 年月日	測定の結果						
			水素イオン 濃度	BOD	COD	浮遊物 質量	大腸菌数	全窒素	全リン
			(pH)	(mg/ℓ)	(mg/ℓ)	(mg/ℓ)	(CFU/ml)	(mg/ℓ)	(mg/ℓ)
桑 名 市 側 排 水 口	令和7年4月1日	令和7年4月9日	7.9	2	7	ND	ND	1.90	0.02
	令和7年5月12日	令和7年6月2日	8.0	1	6	ND	ND	0.25	0.02
東 員 町 側 排 水 口	令和7年4月1日	令和7年4月9日	7.0	2	5	2	ND	7.30	0.92
	令和7年5月12日	令和7年6月2日	7.1	2	8	ND	ND	17.00	2.00

※BOD：生物化学的酸素要求量 COD：化学的酸素要求量

採水 場所	採取した 年月日	結果の 得られた 年月日	測定の結果					
			カドミウム 及び その化合物	鉛 及び その化合物	シアン 化合物	アルキン 水銀化合物	水銀及び アルキン水銀 その他の 水銀化合物	ダイオキ シン類
			(mg/ℓ)	(mg/ℓ)	(mg/ℓ)	(mg/ℓ)	(mg/ℓ)	(pg-TEQ/ℓ)
桑名市側 排水口	令和7年 4月1日	令和7年 4月22日	ND	ND	ND	ND	ND	0.0086
東員町側 排水口	令和7年 4月1日	令和7年 4月22日	ND	ND	ND	ND	ND	0.0062