

一般廃棄物処理施設の維持管理に関する情報

(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3第6項に関する資料)

施設の種類：焼却施設

イ. 処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

	1号炉焼却量 (t)	2号炉焼却量 (t)	焼却量合計 (t)
令和8年 4月	2116.12	2083.56	4199.68
5月	2296.29	577.26	2873.55
6月	2195.36	2137.39	4332.75
7月	479.73	2452.93	2932.66
8月	1956.39	2077.97	4034.36
9月			
10月			
11月			
12月			
令和9年 1月			
2月			
3月			

整備等による非稼働期間

1号炉 7月4日～27日

2号炉 5月9日～31日

ロ. (1) 燃焼室中の燃焼ガスの温度

測定を行った場所：燃焼室出口

		1号炉			2号炉		
		1h平均最小値	(°C)	1h平均最大値	1h平均最小値	(°C)	1h平均最大値
令和8年	4月	913	～	1030	907	～	1048
	5月	940	～	1028	945	～	1024
	6月	917	～	1032	903	～	1042
	7月	938	～	1020	919	～	1045
	8月	919	～	1017	950	～	1050
	9月						
	10月						
	11月						
	12月						
令和9年	1月						
	2月						
	3月						

(2) 集じん装置に流入する燃焼ガスの温度

測定を行った場所：減温塔出口

		1 号炉			2 号炉		
		1h平均最小値	(°C)	1h平均最大値	1h平均最小値	(°C)	1h平均最大値
令和8年	4 月	158	～	162	156	～	165
	5 月	158	～	162	156	～	167
	6 月	158	～	162	158	～	165
	7 月	158	～	162	157	～	168
	8 月	158	～	163	158	～	165
	9 月						
	10 月						
	11 月						
	12 月						
令和9年	1 月						
	2 月						
	3 月						

(3) 煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度（1 時間平均値）

測定を行った場所：煙突

		1 号炉			2 号炉		
		1h平均最小値	(ppm)	1h平均最大値	1h平均最小値	(ppm)	1h平均最大値
令和8年	4 月	0.4	～	42.7	1.4	～	33.8
	5 月	0.4	～	55.6	1.9	～	10.1
	6 月	0.9	～	27.6	2.2	～	34.3
	7 月	1.7	～	48.9	2.7	～	34.3
	8 月	1.0	～	47.3	2.0	～	22.1
	9 月						
	10 月						
	11 月						
	12 月						
令和9年	1 月						
	2 月						
	3 月						

(4) 煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度（4時間平均値）

測定を行った場所：煙突

		1号炉			2号炉		
		4h平均最小値	(ppm)	4h平均最大値	4h平均最小値	(ppm)	4h平均最大値
令和8年	4月	0.7	～	17.0	2.3	～	22.3
	5月	0.9	～	27.1	2.2	～	7.0
	6月	1.6	～	15.1	2.5	～	14.6
	7月	2.3	～	26.8	3.3	～	19.5
	8月	1.7	～	25.2	2.6	～	12.4
令和9年	9月						
	10月						
	11月						
	12月						
	1月						
	2月						
	3月						

ハ. 冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った年月日

項目	1号炉	2号炉
冷却設備	稼働中は常時実施	稼働中は常時実施
排ガス処理設備	稼働中は常時実施	稼働中は常時実施

(参考) 施設の種類：リサイクル施設

ニ. 処分した粗大ごみ・不燃ごみの各月ごとの数量

	処理量 (t)
令和8年 4月	238.94
5月	231.97
6月	229.82
7月	215.65
8月	215.64
9月	
10月	
11月	
12月	
令和9年 1月	
2月	
3月	

（参考）施設の種類：プラスチック圧縮梱包施設
ホ. 処分したプラスチックごみの各月ごとの数量

	処理量 (t)
令和8年 4 月	117.59
5 月	101.86
6 月	100.70
7 月	117.41
8 月	100.14
9 月	
1 0 月	
1 1 月	
1 2 月	
令和9年 1 月	
2 月	
3 月	

二、（１）煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類濃度

採取した位置	採取した年月日	分析結果が 得られた年月日	測定の結果 (ng-TEQ/Nm ³)	法令基準 (ng-TEQ/Nm ³)
1号炉排ガス	令和8年4月3日	令和8年4月28日	0.0100	1.0
2号炉排ガス	令和8年4月3日	令和8年4月28日	0.0026	

※排ガス中に含まれるダイオキシン類の環境基準値は、ダイオキシン類対策特別
措置法施行規則による

[施設の燃焼能力 2 t / h 以上 4 t / h 未満]

（２）煙突から排出される排ガス中に含まれるばい煙濃度

測定を行った位置	採取した年月日	結果の得られた 年月日	測定の結果				
			ばいじん濃度 (g / N m ³)	窒素酸化物濃度 (ppm)	塩化水素濃度 (ppm)	硫黄酸化物濃度 (ppm)	水銀 (μg / N m ³)
法令基準			0.08	250	430	※①2800	50
1号炉排ガス	令和8年4月3日	令和8年4月17日	< 0.001	27	11	1	0.071
	令和8年6月5日	令和8年6月19日	< 0.001	30	10	3	—
	令和8年8月7日	令和8年8月27日	< 0.001	28	6	4	—
2号炉排ガス	令和8年4月3日	令和8年4月17日	0.001	30	8	1	0.030
	令和8年6月5日	令和8年6月19日	< 0.001	30	14	6	—
	令和8年8月7日	令和8年8月27日	< 0.001	28	7	3	—

- ・ばいじん濃度、窒素酸化物、塩化水素、水銀についての結果は酸素濃度12％換算値
 - ・ばいじん濃度、窒素酸化物、塩化水素、硫黄酸化物濃度については6回/年測定。
 - ・水銀濃度については2回/年測定。（）で囲われた数値は検出下限以上定量下限未満を示します。
- ※①法規制値 K値：17.5から試算された指定濃度である。

(参考) 放流水の水質に関する報告

採水 場所	採取した 年月日	結果の 得られた 年月日	測定の結果						
			水素イオン 濃度	BOD	COD	浮遊物 質量	大腸菌数	全窒素	全リン
			(pH)	(mg/ℓ)	(mg/ℓ)	(mg/ℓ)	(CFU/ml)	(mg/ℓ)	(mg/ℓ)
桑 名 市 側	令和8年4月6日	令和8年4月17日	8.0	1	6	ND	ND	0.26	0.01
	令和8年5月12日	令和8年5月22日	8.1	2	8	ND	ND	0.80	0.03
	令和8年6月2日	令和8年6月12日	7.7	4	9	11	2	1.20	0.06
	令和8年7月6日	令和8年7月17日	7.6	ND	6	9	ND	0.34	0.02
	令和8年8月3日	令和8年8月24日	8.2	ND	5	4	ND	19.00	0.30
東 員 町 側	令和8年4月6日	令和8年4月17日	6.9	1	7	2	ND	0.50	0.03
	令和8年5月12日	令和8年5月22日	7.0	1	9	4	ND	0.38	0.02
	令和8年6月2日	令和8年6月12日	6.9	2	10	3	ND	0.55	0.04
	令和8年7月6日	令和8年7月17日	7.0	ND	7	4	2	0.51	0.03
	令和8年8月3日	令和8年8月24日	7.1	2	11	6	3	0.67	0.05

※① BOD：生物化学的酸素要求量 COD：化学的酸素要求量

※② 敷地内排水口から採水していましたが、令和7年6月分より調整池排水側から採水しています。

採水 場所	採取した 年月日	結果の 得られた 年月日	測定の結果					
			カドミウム 及び その化合物	鉛 及び その化合物	シアン 化合物	アルキン 水銀化合物	水銀及び アルキン水銀 その他の 水銀化合物	ダイオキ シン類
			(mg/ℓ)	(mg/ℓ)	(mg/ℓ)	(mg/ℓ)	(mg/ℓ)	(pg-TEQ/ℓ)
桑名市側 排水口	令和8年 4月6日	令和8年 5月14日	ND	ND	ND	ND	ND	0.0039
東員町側 排水口	令和8年 4月6日	令和8年 5月14日	ND	ND	ND	ND	ND	3.7